Инженерные системы

1. Адрес 665770, Иркутская обл, р-н. Братский, г. Вихоревка, ул. Пионерская, д. 37

2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения

Наличие системы: Да
Количество вводов в МКД, шт: 1
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Физический износ, %: 15

3. Внутридомовая инженерная система водоотведения

Наличие системы: Да
Тип: Централизованная канализация
Материал сети: чугун
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Физический износ, %: 35

4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения

Наличие системы: Нет
Тип: нет
Количество вводов в МКД, шт: —
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Физический износ, %: —

5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

Наличие системы: Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт: 1
Тип: Кольцевая или с закольцованными вводами
Физический износ, %: 17
Год проведения последнего капитального ремонта: —

5.1 Стояки

Физический износ: 20
Материал стояков: Сталь черная

5.2 Запорная арматура

Физический износ: 22

5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС

Материал сети: Сталь черная
Физический износ: 17

6. Внутридомовая система отопления

Наличие системы: Да
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Тип системы: Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя: Вода
Физический износ, %: 18
Количество вводов в МКД, шт: 2

6.1 Отопительные приборы

Тип: Радиатор
Физический износ: 18

6.2 Сеть внутридомовой системы отопления

Материал теплоизоляции сети: Вспененный полиэтилен (энергофлекс)
Материал сети: Сталь черная
Физический износ: 18

6.3 Стояки

Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления: Вертикальная
Материал: Сталь черная
Физический износ: 22

6.4 Запорная арматура

Физический износ 17

6.5 Печи, камины и очаги

Физический износ —

Год проведения последнего капитального ремонта —

7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

Наличие системы Да

Тип системы Кольцевая или с закольцованными вводами

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт 2

Физический износ 18

Год проведения последнего капитального ремонта —

7.1 Запорная арматура

Физический износ 15

7.2 Стояки

Материал Сталь черная

Физический износ 19

7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

Физический износ 18

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС Сталь черная

Материал теплоизоляции сети Вспененный полиэтилен (энергофлекс)

8. Лифты

Лифты отсутствуют

9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

9.1

Наименование коммунального ресурса Электрическая энергия

Марка прибора учета NP 73L .3-5-2

Заводской номер (серийный) 05098233

Дата ввода в эксплуатацию 02.08.2013

Межповерочный интервал 10

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Да

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Сведения отстутствуют

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отстутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отстутствуют